

FICHE DE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE OU DE PROJET D'INTERET GENERAL

Commune : **SAINT - AVE**

Département : **MORBIHAN**

Cette commune est traversée par les canalisations de transport de gaz naturel haute pression :

1. THEIX - ARZANO DN 300
2. THEIX - BRECH (contournement de VANNES) DN 150
3. LAUZACH - SAINT - AVE DN 500
4. SAINT - AVE - PLUMERGAT DN 400
5. Branchement de MEUCON DN 100

Ces ouvrages sont rattachés à l'autorisation ministérielle de transport de gaz N° AM001 accordée par le Ministre en charge de l'énergie en date du 04 juin 2004, publiée au J.O. du 11 juin 2004

SERVITUDES

- 1) - Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de 8 mètres de largeur totale : 6 mètres à droite et 2 mètres à gauche de l'axe de la canalisation en allant de THEIX vers ARZANO.
- 2) - Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de 6 mètres de largeur totale : 3 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation.
- 3) - Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de 10 mètres de largeur totale : 7 mètres à droite et 3 mètres à gauche de l'axe de la canalisation en allant de LAUZACH vers PLUMERGAT.
- 4) - Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de :
 - * 4 mètres de large : 0 mètre à droite et 4 mètres à gauche de la canalisation en allant de ST AVE vers PLUMERGAT pour les parcelles suivantes :
 - BS 8
 - AH 55-57-61-62-63-137-140-141-142-146-160-173-175-176-185-187-265
 - AL 1-10-11-14-15-28-29-39-44-45-46-111
 - BW 34-35-37-40-96-97-153-154-155-156-195-196-197-246-247
 - * 12 Mètres de large : 9 mètres à droite et 3 mètres à gauche de la canalisation en allant de ST AVE vers PLUMERGAT pour les parcelles suivantes :
 - BS 3-4-7-94
 - BW 252
 - 2 mètres à gauche de la servitude ci-dessus pour la parcelle suivante :
 - BS 4

5) - Une bande de libre passage (non constructible et non plantable) de 4 mètres de largeur totale :
2 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation.

Nature de ces servitudes :

En convention de servitudes amiables avec les propriétaires des parcelles traversées.

Protection Cathodique :

Sections/Parcelles : - AL 10 ST AVE – PERLE KOSER
Propriétaires : MM. LE FEVRE/LE FAHLER
- AL 12 ST AVE – KEROSER
Propriétaires : MM. LE MEITOUR/CORFMAT

TRAVAUX TIERS EXECUTES A PROXIMITE

Décret N° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et l'Arrêté du 16 novembre 1994 pris en application.

Arrêté du 4 août 2006
portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques

Commune de : SAINT - AVE (MORBIHAN)

CARACTERISTIQUES DE LA (DES) CANALISATION(S) DE TRANSPORT DE GAZ - CATEGORIE D'EMPLACEMENT

ZONES DE DANGERS												
NOM DE LA CANALISATION	DIAMETRE	PMS	LARGEUR DE LA BANDE DE SERVITUDE			CATEGORIE	CERCLE DES EFFETS LETAUX SIGNIFICATIFS (ELS)	CERCLE DES PREMIERS EFFETS LETAUX	CERCLE DES EFFETS IRRVERSIBLES (IRE)	Aire du cercle ELS (ha)	Nombre d'occupants autorisés	Equivalent logement pour un lotissement
			en mètres				Rayon en m	Rayon en m	Rayon en m			
	en mm	en bar	TOTAL	GAUCHE	DOITE							
THEIX - ARZANO	300	67,7	8	2	6	C	65	95	125	1,33	pas de limite	pas de limite
THEIX - BRECH	150	67,7	6	3	3	B	20	30	45	0,13	10	4,0
LAUZACH - ST-AVE	500	67,7	10	3	7	A	140	195	245	6,16	30	12,0
ST AVE-PLUMERGAT	400	67,7	4	4	0	A	100	145	185	3,14	25	10,1
ST AVE-PLUMERGAT	400	67,7	12	3	9	A	100	145	185	3,14	25	10,1
ST AVE-PLUMERGAT	400	67,7	2	2	0	A	100	145	185	3,14	25	10,1
BRT de MEUCON	100	67,7	4	2	2	B	10	15	25	0,03	3	1,0

SERVITUDES

Servitude avec bande non aedificandi dans laquelle le propriétaire s'est engagé par convention à ne pas procéder, sauf accord préalable de GAZ DE FRANCE GRTgaz, à la modification du profil du terrain, à des constructions, à des plantations d'arbres ou de poteaux et à l'édification de murettes (les murettes ne dépassant pas 0,40 m tant en profondeur qu'en hauteur sont autorisées).

PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

L'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, les contraintes suivantes :

Dans le cercle des premiers effets letaux (cf tableau ci-dessus) :

- Pas d'ERP de 1ère à 3ème catégorie.
- Pas d'immeuble de grande hauteur.
- Pas d'installation nucléaire de base

Dans le cercle des effets letaux significatifs (cf tableau ci-dessus) :

- Pas d'ERP de plus de 100 personnes
- Pas d'immeuble de grande hauteur.
- Pas d'installation nucléaire de base

pour une canalisation en catégorie A :

- Pas de logement à moins de 10 mètres de la canalisation.
- Densité inférieure à 8 personnes / ha, et occupation totale inférieure à 30 personnes dans le cercle glissant des effets letaux significatifs correspondant à la canalisation (cf tableau ci-dessus)

1 logement peut être assimilé à 2,5 personnes

pour une canalisation en catégorie B :

- Emplacements de densité comprise entre 8 et 80 personnes / ha et occupation totale entre 30 et 300 personnes dans le cercle glissant des effets letaux significatifs (cf tableau ci-dessus)

pour une canalisation en catégorie C :

- Aucune contrainte de population dans le cercle glissant des effets letaux significatifs (cf tableau ci-dessus)
- Dans le cercle des effets irréversibles (cf tableau ci-dessus) ou à moins de 100 mètres de la canalisation :
 - Consultation de GRTgaz, pas de prescriptions particulières

Nota : Les distances d'effet affichées ci-dessus sont susceptibles d'évoluer une fois le recensement des catégories d'environnement réalisé. Ces distances seront disponibles dans un délai de 3 ans.